

Doplňující informace č.1



Silnice Klatovy a.s.
sídlo: Viedeňská 190, 339 01 Klatovy
email: zakazka@silnice-klatovy.cz

Obec Borová Lada
Borová Lada 38
384 92 Borová Lada

Váš dopis zn./ ze dne:

Naše značka:
ZAK/062/2013

Vyřizuje :
Kudrnovský 376 311 015
kudrnovsky@silnice-klatovy.cz

Datum:
20.05.2013

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM veřejné zakázky: „ZTV pro 12 RD v k.ú. Borová Lada, část komunikace“

Dobrý den,

jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zveřejněnou dne 07.05.2013 na profilu zadavatele Vás tímto žádáme o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci.

- 1) V projektové dokumentaci je rozpor mezi výkazy výměr, technickou zprávou a vzorovými příčnými řezy. Zatímco ve výkazech výměr je jako krytová obrusná vrstva specifikována jako vrstva z asfaltového koberce otevřeného AKO 8 tl. 40 mm z modifikovaného asfaltu,

Název položky: „19/P 576136111 ASF KOB OTEVR MODIF AKO8 TL40 -3M“
Název položky: „21/P 576136111 ASF KOB OTEVR MODIF AKO8 TL40 -3M“

v technické zprávě a vzorových příčných řezech je uvedena obrusná vrstva ACO 8 tl. 40 mm, bez bližší specifikace použitého asfaltového pojiva.

- a) Celková tloušťka konstrukce vozidlové komunikace bude 460 mm, skladba vozidlové komunikace :
- obrusná vrstva – asfaltový beton jemnozrný (ACO 8) tl. 40 mm - označení dle ČSN EN 13108-1
 - spojovací postřík 0,25 kg/m²
 - obalované kamenivo střednězrné ACP 16, tl. 70 mm - označení dle ČSN EN 13108-1 (dřívejší označení OKS II)
 - šterk vibrovaný (ŠV) tl. 180 mm (E_{set,2} = 150 MPa)
 - šterkodrt (SD) tl. 170 mm (E_{set,2} = 100 MPa)
 - rostlý terén nebo hutněný násyp

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- A KOMUNIKACE (celková tloušťka konstrukce 460 mm)
- Asfaltový beton jemnozrný ACO 8, tl. 40 mm
 - Obalované kamenivo ACP 16, tl. 70 mm
 - Šterk vibrovaný (ŠV) tl. 180 mm
 - Šterkodrt (SD), tl. 170 mm
 - Rostlý terén, hutněný násyp

- Vzhledem k rozdílným vlastnostem výše uváděných asf. směsí žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci zadavatelem požadované asfaltové směsi (obrusné vrstvy – v souladu s ČSN 736121 odst. 3.2 a ČSN EN 13108-1). Zároveň Vás žádáme o přesnou specifikaci asfaltového pojiva v použitých směsích dle výše uvedených norem.

Děkujeme za odpověď.

Silnice Klatovy a.s.
Viedeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

S pozdravem

Ing. Ladislav Kolářský
předseda představenstva
Silnice Klatovy a.s.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221 ze dne 1. 5. 1992
Silnice Klatovy a.s., Viedeňská 190 / I, 339 01 Klatovy / IČ 45357307, DIČ CZ45357307/Tel.: 376 311 209, Fax: 376 313 897
www.silnice-klatovy.cz zakazka@silnice-klatovy.cz

Odpověď:

na základě vašeho požadavku upřesňujeme skladbu konstrukce vozidlové komunikace :
Obrusná vrstva - asfaltový beton pro obrusné vrstvy jemnozrný ACO 8 (ČSN EN 13108-1),
pojivo silniční asfalt 50/70, tl. vrstvy 40 mm;
podkladní vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvy hrubozrný ACP 16 (ČSN EN 13108-1),
pojivo silniční asfalt 50/70, tl. vrstvy 70 mm.